Certificat
Certificate

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Reconduction du **01/01/2010**
N° d'identification : **DS 017 A1**

La Société :
SECURIVOC
2, chemin de Bazalac
11000 CARCASSONE
France

Pour son usine de :
CARCASSONE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com , selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore non autonome avec message préenregistré et signal sonore**
Référence commerciale : **CSNF08**
Marque commerciale **:** **SECURIVOC**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
Ce certificat atteste :
- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-936, NF S32-001 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **A (Haut parleur SDP1TG)**
  B (Haut parleur SATR7016, SATR7016A, SATR4416, SDS313WT16 et STE510)
- Niveau sonore du signal sonore d'évacuation : **94 dB**
- Niveau sonore du message pré-enregistré : **102 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 et 48 V**
- Nombre maximum de zone d'évacuation : **1**
- Nombre maximum de ligne de haut parleur : **1**
- Nombre maximum de haut parleur par ligne : **8**
- Divers : **Néant**

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/03/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI. La validité de ce certificat a pour échéance la date d'obligation du marquage CE.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

COFRAC
CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS
ACCRÉDITATION N° 5-0030 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Ce certificat est constitué de 1 page

afnor CERTIFICATION

01/2009 - 110 rue

Certificat
Certificate

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Reconduction du **01/01/2010**
N° d'identification : **DS 017 C1**

La Société :
SECURIVOC
2, chemin de Bazalac
11000 CARCASSONE
France

Pour son usine de :
CARCASSONE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com , selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore non autonome avec message préenregistré et signal sonore**
Référence commerciale : **RSNF08**
Marque commerciale : **SECURIVOC**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
Ce certificat atteste :
- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-936, NF S32-001 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **A (Haut parleur SDP1TG)**
  B (Haut parleur SATR7016, SATR7016A, SATR4416, SDS313WT16 et STE510)
- Niveau sonore du signal sonore d'évacuation : **94 dB**
- Niveau sonore du message pré-enregistré : **102 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 et 48 V**
- Nombre maximum de zone d'évacuation : **5**
- Nombre maximum de ligne de haut parleur : **5**
- Nombre maximum de haut parleur par ligne : **8**
- Divers : **Néant**

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/03/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI. La validité de ce certificat a pour échéance la date d'obligation du marquage CE.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

COFRAC
CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS
ACCRÉDITATION N° 5-0030 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Ce certificat est constitué de 1 page

afnor CERTIFICATION

Certificat
Certificate

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Reconduction du **01/01/2010**
N° d'identification : **DS 017 B1**

La Société :
SECURIVOC
2, chemin de Bazalac
11000 CARCASSONE
France

Pour son usine de :
CARCASSONE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com , selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore non autonome avec message préenregistré et signal sonore**
Référence commerciale : **FPSNF08**
Marque commerciale : **SECURIVOC**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
Ce certificat atteste :
- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-936, NF S32-001 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **C**
- Niveau sonore du signal sonore d'évacuation : **111 dB**
- Niveau sonore du message pré-enregistré : **112 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 V**
- Nombre maximum de zone d'évacuation : **1**
- Nombre maximum de ligne de haut parleur : **1 (FPSNF08-1P) / 2 (FPSNF08-2P)**
- Nombre maximum de haut parleur par ligne : **1**
- Divers : **Néant**

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/03/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI. La validité de ce certificat a pour échéance la date d'obligation du marquage CE.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

COFRAC
CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS
ACCRÉDITATION N° 5-0030 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR


Ce certificat est constitué de 1 page

afnor CERTIFICATION

FICHE MARQUE

N° 1 - Marque française

Marque	**SECURIVOC (semi-figurative)**



Déposant	• BIASOLI GILBERT MAURICE ANDRE, COURS de la REPUBLIQUE, BP No 2, 11700 MONTBRUN/Corbières
Pays du déposant	• FR
Mandataire	• BIASOLI GILBERT
Classes	• CL09

Protection pour les produits et services

- Sirène parlante.

Numéro	3029899
Statut	EN (Marque enregistrée)
Date de dépôt	2000-05-24
Lieu de dépôt	NICE (CENTRE I.N.P.I.)
Date de publication de la demande	2000-06-30
Publication	• BOPI 2000-26 (Publication) • BOPI 2000-43 (Enregistrement avec modification)
Informations complémentaires	• CREATION D'UN NOM D'UNE GAMME DE SIRENE PARLANTE POUR LA SECURITE EN GENERALE

marque 1/1